

Żywiec, dnia 11.05.2022 r.

SZP.252.1.18.2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Czyszczenie oraz przegląd eksploatacyjny separatorów substancji ropopochodnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego”

Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę jednostki kryterium w ocenie ofert w pozycji czyszczenie separatorów z "ilość" na 1 m<sup>3</sup>. W naszej ocenie jest ono najbardziej miarodajne i porównywalne, w sytuacji gdy nie wskazane są i nie znane są pojemności urządzeń, które mają być czyszczone. Trudno jest wycenić sztukę czyszczenia urządzenia, gdy nie znana jest jego pojemność, ilość odpadu jaka będzie miała być z niego odebrana i przekazana do utylizacji. Natomiast w sytuacji rozliczenia w m<sup>3</sup>, rozliczana zostanie rzeczywista ilość odebranego odpadu po cenie za każdy 1m<sup>3</sup> przyjęty do wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia należy wycenić zgodnie z załączonym formularzem ofertowym podając cenę jednostkową za czyszczenie 1 sztuki separatora.

Na podstawie wcześniej wykonanych czyszczeń Zamawiający oszacował średnią ilość zanieczyszczeń separatora równą 2,8m<sup>3</sup>. Ilość ta jest szacunkowa i może się różnić w zależności od ilości zgromadzonych zanieczyszczeń podlegających usunięciu.